



www.au-plovdiv.bg

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ

Пловдив 4000; бул. Менделеев № 12; Тел. +359/32/654300; Факс +359/32/633157

AGRICULTURAL UNIVERSITY

Bulgaria, 4000 Plovdiv, 12 Mendeleev Str., Tel. +359/32/654300; Fax +359/32/633157

СЪОБЩЕНИЕ

До
Всички заинтересовани лица в процедура възлагана по реда на ЗОП – публично състезание, с предмет:

„Ремонт на Спортния комплекс на Аграрен университет – Пловдив“

Относно: Писмени разяснения по смисъла на чл.180, ал.2 от ЗОП

Уважаеми г-жи и г-да,

На 11.11.2019г. са постъпили въпроси за даване на разяснения по документацията на гореописаното публично състезание, на които отговаряме както следва:

Въпрос №1:

Относно: „Ремонт в зала фитнес жени“ – Позиция 16 Входна врата – 1,00 бр.; „Ремонт в зала фитнес мъже“ – Позиция 15 Входна врата – 1,00 бр.; „Ремонт в зала за тенис на маса“ – Позиция 9 Входна врата – 1,00 бр.; „Ремонт в зала волейбол“ – Позиция 8 – Входна врата – 1,00 бр.; „Ремонт фойе ет. 1“ – Позиция 10 Входна врата – 1,00 бр.; „Ремонт съблекалня жени, ет.2“ – Позиция 17 Входна врата – 1,00 бр.; „Ремонт съблекалня мъже ет. 2“ – Позиция 10 Входна врата – 1,00 бр.
Моля, Възложителят да уточни вида и размера на вратите.

Отговор:

Размерите са следните:

„Ремонт в зала фитнес жени“ – Позиция 16 Входна врата – 4,15 кв.м.;
„Ремонт в зала фитнес мъже“ – Позиция 15 Входна врата – 4,00 кв.м.;
„Ремонт в зала за тенис на маса“ – Позиция 9 Входна врата – 3,90 кв.м.;
„Ремонт в зала волейбол“ – Позиция 8 – Входна врата – 4,35 кв.м.;
„Ремонт фойе ет. 1“ – Позиция 10 Входна врата – 4,10 кв.м.;
„Ремонт съблекалня жени, ет.2“ – Позиция 17 Входна врата – 1,65 кв.м.;
„Ремонт съблекалня мъже ет. 2“ – Позиция 10 Входна врата – 1,7 кв.м.

Въпрос №2:

Относно: „Ремонт на покрив“ Позиция 13: Доставка и полагане на пароиоляционна мембрана по плоски покриви – 1206.00 кв.м.
Моля, Възложителят да уточни вида на пароиоляционната мембрана.

Отговор:

Видът на пароиоляционната мембрана е битумна с алуминиева вложка.



www.au-plovdiv.bg

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ

Пловдив 4000; бул. Менделеев № 12; Тел. +359/32/654300; Факс +359/32/633157

AGRICULTURAL UNIVERSITY

Bulgaria, 4000 Plovdiv, 12 Mendeleev Str., Tel. +359/32/654300; Fax +359/32/633157

Въпрос №3:

Относно: „Ремонт на покрив“ Позиция 17: Хидроизолационна система от два пласта рулонна хидроизолация вкл. Грундиране са битумен грунд - 1401,00 кв.м.
Моля, Възложителят да уточни вида на хидроизолационната система.

Отговор:

Хидроизолационната система следва да бъде с армировка от стъклен воал или полиестер, като вторият пласт задължително следва да е с минерална посипка.

Въпрос №4:

Относно: „Ремонт на WC персонал“ Позиция 13: Ремонт на ВиК инсталация – 1,00 бр.

Моля, Възложителят да уточни всички дейности, които касаят изпълнението на СМР, размера и вида на тръбите, фасонните части, както и дължината.

Отговор:

Подмяна на вградена в стената поцинкована тръба $\frac{3}{4}$ цола, с дължина 15 м. с такава от полипропилен Ф25.

Дата:14.11.2019 г.

С Уважение,/п/.....
Ректор: проф. д-р Христина Янчева
/подпис – заличен /